

Czaplinek, dnia 27.04.2018 r.

LI.B.271.6.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Budowa drogi wraz z oświetleniem w ulicy Kasztanowej w Czaplinku**”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

„W związku z pismem otrzymanym od potencjalnego wykonawcy oświetlenia w ulicy Kasztanowej w Czaplinku o treści:

„w specyfikacji przetargu na przebudowę ul. Kasztanowej w Czaplinku jest oprawa drogowa SGS103/70W Philips, oprawa ta jest już wycofana z produkcji. W to miejsce mogę zaproponować oprawę SGS102/70W Philips, lub oprawę LED w podobnym przedziale cenowym”,

proszę o zapoznanie się, zweryfikowanie i udzielenie odpowiedzi co do wyboru opraw oświetleniowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy SGS102/70W Philips.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider