

Og.0003.26.2021

**Pan Grzegorz Gabryś**  
**Radny Rady Miejskiej w Czaplinku**

Odpowiadając na interpelację z dnia 13.10.2021 r. w sprawie wydzielania się nieprzyjemnych zapachów z sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej w Czaplinku po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt informuję, co następuje:

Występujące zjawisko emisji nieprzyjemnych zapachów z kolektora sanitarnego w ulicy Lipowej w Czaplinku było, i jest przedmiotem działań i starań ze strony Gminy Czaplinek oraz ZGK Sp. z o.o. w Czaplinku, zmierzających do wyeliminowania negatywnych skutków.

W dniach 17.02-22.02.2021 r. wykonane zostały badania miernikiem poziomu siarkowodoru stężenia tego związku chemicznego na przepompowni ścieków w Kołomacie oraz na studni rozprężnej w ulicy Lipowej w Czaplinku, z których wynika, że wskazania miernika oscylują w okolicy 5 ppm, co jest wartością śladową (norma oscyluje na poziomie 200 ppm). Oznacza to, że nie mamy do czynienia ze zjawiskiem zagniwania ścieków w warunkach beztlenowych, a tym samym wydzielania się siarkowodoru, a charakterem tłoczonego ścieku.

W dniu 26.05.2021 r. przeprowadzony został przegląd gwarancyjny zrealizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Kołomąt”, na którym omówiono m.in. problem wydzielania się nieprzyjemnych zapachów na ul. Lipowej. Wnioski wypracowane przez komisję przeglądu gwarancyjnego dotyczą przestrzegania ścisłego reżimu eksploatacyjnego użytkowanego zadania zarówno przez dostawców, jak i odbiorców ścieków, reżimu który uzupełniony został korektą prowadzonych czynności eksploatacyjnych w zakresie:

- rutynowych i stałych terminów w skali roku czyszczenia zaworu odpowietrzającego będącego na wyposażeniu dwóch kolumn napowietrzająco-odpowietrzających zamontowanych na kolektorze tłocznym z Kołomātu do Czaplinka,
- odpowietrzania studni rozprężnej w ulicy Lipowej w Czaplinku, systematycznej wymiany biofiltra, który jest pod włazem kanalizacyjnym na tej studni oraz umieszczenia na jednej z istniejących studni kanalizacyjnych na odcinku do ulicy Polnej mat chłonnych przeciwzapachowych,
- po stronie dostawcy ścieków tj. firmy OrskovFoods należy regularne wywożenie osadów ściekowych z części osadowej zamontowanych separatorów, gdyż ich nadmiar dostaje się do kanalizacji sanitarnej, co jest zjawiskiem niepożądanym oraz poprawienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej odpowietrzania komór separatorowych, poprzez jej wydłużenie ponad dach otaczających obiektów.

W dniu 14.10.2021 r. odbyła się wizja lokalna z udziałem pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz ZGK Sp. z o.o. w Czaplinku, podczas której ustalono potrzebę wykonania odpowietrzania studni rozprężnej w ulicy Lipowej, co pozwoli na złagodzenie poziomu uciążliwości zapachowej.

W dniu 20.10.2021 r. Gmina Czaplinek wysłała pismo do firmy OrskovFoods S.A. w Kołomacie z prośbą o wykonanie (do tej pory nie zrealizowanych) ustaleń z przeglądu gwarancyjnego z dnia 26.05.2021 r.

Konsekwentna realizacja wprowadzonych korekt, w zakresie rozszerzonego katalogu czynników eksploatacyjnych użytkowanej sieci kanalizacyjnej, pozwoli na złagodzenie problemu występujących uciążliwości zapachowych, szczególnie dla mieszkańców ulicy Lipowej w Czaplinku, co pozostanie przedmiotem ciągłego monitorowania tego zjawiska ze strony Gminy Czaplinek oraz ZGK Sp. z o.o. w Czaplinku.

**BURMISTRZ CZAPLINKA**

**Marcin Maruszewicz**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. ZGK Sp. z o.o. w Czaplinku