

GKO.6220.2.2012

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 17 stycznia 2012 r. złożonym przez Pana Grzegorza Włodarczyka reprezentującego firmę SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk działającego z pełnomocnictwa inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziału w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wymianie aparatury wraz z konstrukcjami wsporczymi w polu liniowym 110 kV istniejącej rozdzielni 110 kV na istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Czaplinek na działce nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06

ORZEKAM

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wymianie aparatury wraz z konstrukcjami wsporczymi w polu liniowym 110 kV istniejącej rozdzielni 110 kV na istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Czaplinek na działce nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2012 r. Pan Grzegorz Włodarczyk reprezentujący firmę SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk działający z pełnomocnictwa inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziału w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Czaplinka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wymianie aparatury wraz z konstrukcjami wsporczymi w polu liniowym 110 kV istniejącej rozdzielni 110 kV na istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Czaplinek na działce nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06.

Do wniosku o wydanie ww. decyzji załączono:

1. „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”.
2. Kopię mapy ewidencyjnej.
3. Wypis z rejestru gruntów.

Po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku materiałami Burmistrz Czaplinka stwierdził, że planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), tj. „polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”, w związku z inwestycją - „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”.

W myśl powyższego rozporządzenia, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Czaplinka wystąpił z pismem nr GKO.6220.2.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu, załączając do pisma wniossek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną, mapę z lokalizacją planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów Natura 2000 oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem nr WST.K.4240.22.2012.MC z dnia 21 lutego 2012 r. stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim pismem nr PSSE.N.NZ-467/28/12 z dnia 8 lutego 2012 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Czaplinka postanowieniem nr GKO.6220.2.2012 z dnia 28 lutego 2012 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie aparatury wraz z konstrukcjami wsporczymi w polu liniowym 110 kV istniejącej rozdzielni 110 kV na istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Czaplinek na działce nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06.

Burmistrz Czaplinka orzekając o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia uwzględnił ww. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wśród rozpatrywanych uwarunkowań o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

1. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się demontaż istniejącej wysłużonej aparatury wraz z istniejącymi konstrukcjami wsporczymi w obrębie pola liniowego kierunku Mirosławiec oraz montaż nowej aparatury wraz z nowymi konstrukcjami wsporczymi ewentualnie nowymi fundamentami.

Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działki nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06. Nieruchomość gruntowa posiada powierzchnię 8440 m², a na jej terenie zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Czaplinek. Powierzchnia zabudowy stacji łącznie nie przekroczy jej 30% powierzchni działki. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie wiązała się z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Zgodnie z załączoną mapą z ewidencji gruntów i budynków obszar działki nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06, sklasyfikowany jest jako grunty orne i tereny przemysłowe (RIVa, RV, Ba).

Stacja posiada aktualnie dwa pola liniowe w tym pole linii 110 kV kierunek Mirosławiec, stanowiące rezerwę przeznaczoną dla wprowadzenia linii 110 kV.

Na zabudowę istniejącej stacji składa się: pięć pól 110 kV, w tym dwa transformatorowe (jedno łącznika szyn i dwa liniowe), stanowiska transformatorowe z transformatorami 110/15 kV, budynek stacyjny, droga wewnętrzna, system uziemień i ochrona odgromowa obiektu, stanowiska potrzeb własnych i baterii kondensatorów, maszt antenowy, wyprowadzenia 15 kV (kablowe i napowietrzne), ogrodzenie. Teren

istniejącej stacji jest ogrodzony i dostępny tylko dla osób upoważnionych o odpowiednich kwalifikacjach.

Stacja dotychczas służyła jako stacja zasilająca okolicznych odbiorców energii elektrycznej.

2. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na obszarze inwestycyjnym planuje się rozbudowę istniejącej rozdzielni 110 kV o pole liniowe 110 kV. Ponadto, do GPZ Czaplinek planowane jest podłączenie projektowanej farmy wiatrowej „Trzciniec”. Jednakże, powyższe inwestycje nie będą realizowane jednocześnie, co nie spowoduje zajścia zjawiska kumulowania się oddziaływań analizowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Na etapie eksploatacji oddziaływania występujące z analizowanej inwestycji z powyżej nadmienionymi przedsięwzięciami również nie spowoduje zajścia zjawiska kumulowania się oddziaływań. Oddziaływania zamkną się w granicach działki 16/3 w obrębie Czaplinek 06 i nie przekroczą dopuszczalnych wartości określonych w przepisach i normach.

3. Wykorzystania zasobów naturalnych.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wykorzystaniem niewielkich ilości zasobów naturalnych takich jak woda, żwir, piasek. Eksploatacja przedsięwzięcia, nie będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych.

4. Emisji i występowania innych uciążliwości.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wystąpienie emisji substancji do powietrza, które mogą wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych. Będą związane z powstaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie.

W trakcie eksploatacji stacji na jej terenie będą występować emisje pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Źródłem pól elektromagnetycznych będą zarówno istniejące jak i nowe urządzenia i oszynowanie 110 kV stacji.

Rozbudowa nie spowoduje wzrostu emisji hałasu w stosunku do istniejącego poziomu.

Ścieki socjalno - bytowe powstające w trakcie budowy zostaną zgromadzone w istniejącym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywiezione przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia w tym zakresie. Natomiast, wody opadowe z powierzchni utwardzonych i dachu budynku stacyjnego rozprowadzane będą jak dotychczas po własnych gruntach zielonych, a planowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości odprowadzanych wód opadowych.

Faza budowy wiązać się będzie z powstawaniem odpadów, które będą segregowane oraz składowane w przystosowanych do tego pojemnikach, a następnie zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w myśl art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). W fazie eksploatacji, prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest znikome. Jednakże, na istniejącej stacji elektroenergetycznej istnieje możliwość awaryjnego

wycieku oleju transformatorowego używanego w GPZ. Takim sytuacjom zapobiegają szczelne misy olejowe o objętości umożliwiającej przejęcie 100% oleju znajdującego się w transformatorze. Projektowane pole liniowe zabudowane zostanie w oparciu o rozwiązania tradycyjne. Planowana do zabudowy na stacji aparatura posiada wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w energetyce zawodowej.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:

1. Obszary wodno- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

2. Obszary wybrzeży.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży.

3. Obszary górskie lub leśne.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach górskich i leśnych.

4. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

5. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszarów objętych formą ochrony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Ostoja Drawska” (kod PLB320019), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133) w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, którego celem powołania jest ochrona dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Przedsięwzięcie położone jest również w graniach obszaru chronionego krajobrazu pn. „Pojezierze Drawskie”, obszaru proponowanego do poszerzenia Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz projektowanego Zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pn. „Pojezierze Kaleńskie”.

Ponadto, w odległości około 40 m od miejsca realizacji inwestycji usytuowany jest projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk pn. „Jeziora Czaplineckie” (kod PLH320039), zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r., w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego K(2010) 9669). Celem wyznaczenia tego obszaru jest ochrona gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.

Opierając się na danych będących w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ustalono, że na obszarze inwestycyjnym, nie zinventaryzowano żadnych:

- a) siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U z 2010 r. Nr 77, poz. 510);
- b) siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7);
- c) miejsc gniazdowania, rozrodu oraz stałego bytowania gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. L 103 z 25.4.1979, str. 1);
- d) gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7).

W związku z powyższym oraz uwzględniając przede wszystkim charakter inwestycji i zasięg jej ewentualnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze otaczającego terenu oraz biorąc pod uwagę zakres planowanych prac polegających na rozbudowie istniejącej stacji GPZ 110/15 kV bez konieczności wykonania wycinki drzew i krzewów oraz mając na uwadze fakt, że realizacja inwestycji będzie oddziaływać jedynie lokalnie ograniczając się bezpośrednio do obszaru, na którym się znajduje, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na obszary podlegające ochronie, a w szczególności na gatunki i siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono ww. obszary Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza ich integralności i spójności, a także nie naruszy ich powiązań z innymi wyznaczonymi lub projektowanymi obszarami w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 2 ust. 2 oraz w Załączniku 1 Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 66 - 12304 - poz. 1804 z późn. zm.), na obszarze chronionego krajobrazu pn. „Pojezierze Drawskie”, obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Jednakże, przeprowadzona wstępna ocena oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody powyżej nadmienionego obszaru chronionego krajobrazu.

6. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

7. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren inwestycyjny nie jest zlokalizowany na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

8. Gęstość zaludnienia.

Najbliższe tereny zabudowane położone są około 170 m od terenu stacji.

9. Obszary przylegające do jezior.

Obszar inwestycyjny nie jest zlokalizowany na obszarach przylegających do jezior.

10. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt I. i II., wynikające z:

1. Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Najbliższe tereny zabudowane położone są około 170 m od terenu stacji. W fazie eksploatacji obiekt nie będzie oddziaływał na ludność z uwagi na planowane przez inwestora ograniczenia w dostępie osób postronnych do miejsc prowadzenia prac budowlanych. Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane w porze dziennej (nie przewiduje się wykonywać prac w godzinach 22⁰⁰ - 6⁰⁰).

W trakcie eksploatacji stacji na jej terenie będą występować emisje pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Źródłem pól elektromagnetycznych będą zarówno istniejące jak i nowe urządzenia i oszynowanie 110 kV stacji.

Rozbudowa nie spowoduje wzrostu emisji hałasu w stosunku do istniejącego poziomu. Poziom emisji hałasu oraz zakłóceń radioelektrycznych nie przekroczy wartości dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że nie wystąpi negatywne znaczące oddziaływanie na ludność zamieszkującą okoliczne tereny.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Zarówno w trakcie budowy, jak i późniejszej eksploatacji, nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki inwestycyjnej. Uwzględniając charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

3. Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Z uwagi na położenie, charakter, skalę oddziaływania stwierdza się, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało znaczącego wpływu na ludzi oraz środowisko przyrodnicze oraz nie spowoduje znaczącego obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

4. Prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wystąpienie emisji substancji do powietrza, które mogą wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych. Będzie ona związana z powstaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.

Ścieki socjalno - bytowe powstające w trakcie budowy zostaną zgromadzone w istniejącym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywiezione przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia w tym zakresie. Natomiast, wody opadowe z powierzchni utwardzonych i dachu budynku stacyjnego rozprowadzane będą jak dotychczas po własnych gruntach zielonych, a planowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości odprowadzanych wód opadowych.

Faza budowy wiązać się będzie z powstawaniem odpadów, które będą segregowane oraz składowane w przystosowanych do tego pojemnikach, a następnie zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przewidziane do zastosowania na stacji 110/15 kV Czaplinek rozwiązania techniczne i technologiczne zapewnią, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny i nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Zawiadomieniem nr GKO.6220.2.2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. Burmistrz Czaplinka poinformował wszystkie strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie aparatury wraz z konstrukcjami wsporczymi w polu liniowym 110 kV istniejącej rozdzielni 110 kV na istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Czaplinek na działce nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06.. Uwagi i wnioski od stron nie wpłynęły.

Po analizie zgromadzonych w toku postępowania dokumentów stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla środowiska i nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia dla tego przedsięwzięcia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Czaplinka w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Grzegorz Włodarczyk, SAG Elbud Gdańsk Holding S.A. ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk.
2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.
3. Skarb Państwa-Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, JGZ w Drawsku Pomorskim, ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie.
4. Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.
5. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na wymianie aparatury wraz z konstrukcjami wsporczymi w polu liniowym 110 kV istniejącej rozdzielni 110 kV na istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Czaplinek na działce nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się demontaż istniejącej wysłużonej aparatury wraz z istniejącymi konstrukcjami wsporczymi w obrębie pola liniowego kierunku Mirosławiec oraz montaż nowej aparatury wraz z nowymi konstrukcjami wsporczymi ewentualnie nowymi fundamentami.


Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działki nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06. Nieruchomość gruntowa posiada powierzchnię 8440 m², a na jej terenie zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Czaplinek. Powierzchnia zabudowy stacji łącznie nie przekroczy jej 30% powierzchni działki. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie wiązała się z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Zgodnie z załączoną mapą z ewidencji gruntów i budynków obszar działki nr 16/3 w obrębie Czaplinek 06, sklasyfikowany jest jako grunty orne i tereny przemysłowe (RIVa, RV, Ba).

Stacja posiada aktualnie dwa pola liniowe w tym pole linii 110 kV kierunku Mirosławiec, stanowiące rezerwę przeznaczoną dla wprowadzenia linii 110 kV.

Na zabudowę istniejącej stacji składa się: pięć pól 110 kV, w tym dwa transformatorowe (jedno łącznika szyn i dwa liniowe), stanowiska transformatorowe z transformatorami 110/15 kV, budynek stacyjny, droga wewnętrzna, system uziemień i ochrona odgromowa obiektu, stanowiska potrzeb własnych i baterii kondensatorów, maszt antenowy, wyprowadzenia 15 kV (kablówkowe i napowietrzne), ogrodzenie. Teren istniejącej stacji jest ogrodzony i dostępny tylko dla osób upoważnionych o odpowiednich kwalifikacjach.

Stacja dotychczas służyła jako stacja zasilająca okolicznych odbiorców energii elektrycznej.


Z up. Burmistrza Czaplinka
Mieczysław Smyk
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska