

URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU

Drawsko Pom., dnia 30. 08. 2011 r.

PSSE. N.NZ- 465/170/2011

WPLYNEŁ
data podpis

liczba załączników

zarejestrowano pod

.....

Burmistrz
Czaplinka

Wasz Znak GKO.6220.7.2011

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 122, poz. 851 z 2006 r. p. zm.), w związku z art. 77 ust. 1, pkt. 2 i ust. 7, art. 78 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/

opiniuję pozytywnie

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Czaplinek” składającej się z jednej turbiny o mocy maksymalnej do 3 MW na dz. nr 425/2 i 437/3 w obrębie Broczyno, gm. Czaplinek w zakresie wpływu na zdrowie i życie ludzi

Uzasadnienie:

Opinię niniejszą wydano w oparciu o analizę:

1. Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu turbiny wiatrowej o mocy maksymalnej do 3,0 MW na dz. nr 425/2, 437/3 obręb Broczyno gmina Czaplinek opracowanego przez Ekologia –Inwestycje – Energia PROKONSULTING Szczecin u. Ks. Bogusława X 8/7, sierpień 2011r.
3. Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek wypis Burmistrza Czaplinka z dnia 19 lipca 2011r. Nr GMK.6727.1.55.2011.

Powyższe przedsięwzięcie polegało będzie na budowie jednej turbiny o następujących parametrach:

- dopuszczalna liczba elektrowni wiatrowych- 1 szt.
- wysokość wieży całości konstrukcji do 140,0/ do 200,0 m,
- moc pojedynczej turbiny – do 3,0 MW,
- powierzchnia zabudowy dla jednej wieży do 700 m²,
- długość dróg – ok. 150 m,
- powierzchnia dróg ok. 900 m²,
- powierzchnia placu serwisowego – ok. 1800 m²,
- długość linii kablowej i teletechnicznej – ok. 8 km,
- całkowita powierzchnia / fundamenty, drogi serwisowe/ ok. 2,5 km,

Autor opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia przedstawił w opracowaniu analizowane warianty przedsięwzięcia:

1. Wariant niepodjęmowania przedsięwzięcia – tzw. Wariant „zerowy”,
2. Wariant wybrany przez Inwestora polegający na posadowieniu jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW.
3. Wariant o rozmieszczenie 2 –ch turbin,

Według analizy i obliczeń przedłożonego „raportu o oddziaływaniu na środowisko” uwzględniającego wszystkie komponenty środowiska w tym oddziaływania na ludzi wynika, że budowa i eksploatacja „Farmy Wiatrowej Czaplinek” składająca się z jednej turbiny o mocy maksymalnej do 3 MW nie wpłynie na pogorszenie stanu sanitarnego przyległych terenów. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajdować się będzie w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych – około 700 m. W związku z tym nie będzie ono oddziaływać na negatywnie na zdrowie i życie okolicznej ludności, gdyż poza terenem obiektu standardy, jakości środowiska istotne z punktu widzenia oddziaływania na ludzi /pole elektromagnetyczne, hałas / nie będą przekroczone.

Realizacja przedsięwzięcia przy spełnieniu założeń nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno -zdrowotnych.

Pouczenie:

Opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej opracowania, na którym znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pom.

Na niniejszą opinię nie służy środek odwoławczy.

Do wiadomości:

1. RESA ENERGIA Sp. z o.o. 70-515 Szczecin ul. Małopolska 43.
2. ZPWIS w Szczecinie.
3. A/a.

P A Ń S T W O W Y
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Drawsku Pomorskim
lek. med. Przemysław Szymczak