

PROTOKÓŁ NR 23/12
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 14 listopada 2012 r.

Komisja zebrała się w następującym składzie:

1. Wioletta Cyłkowska;
2. Sebastian Matułowicz;
3. Marcin Kowalski;
4. Maciej Bernat;
5. Grzegorz Gabryś (przewodniczący).

URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU
WPŁYNĘŁO
data 15.11.12 podpis Dyskarske
liczba załączników
zarejestrowano pod poz.
numer/tytuł
.....

Temat posiedzenia:

- 1) Rozpatrzenie ponownej skargi złożonej przez Pana Józefa Gruszkowskiego na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku.
- 2) Zakończenie kontroli oraz wypracowanie wniosków z kontroli problemowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w temacie „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Czaplinek”.

Realizacja porządku obrad:

Ad1.

Dnia 13 listopada 2012 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czaplinku wpłynęło pismo Pana Józefa Gruszkowskiego dotyczące rozpatrzenia jego skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku. W piśmie Pan Józef Gruszkowski twierdzi, że nie zgadza się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w tej kwestii i podtrzymuje swoje poprzednie zarzuty.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z ponowną skargą Pana Józefa Gruszkowskiego i po ponownym przeanalizowaniu pierwotnej skargi, stwierdza, że Pan J. Gruszkowski nie wskazał żadnych nowych okoliczności, które mogłyby zmienić poprzednie stanowisko Rady Miejskiej. W związku z powyższym komisja podtrzymuje stanowisko zatwierdzone uchwałą na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2012 r. i uważa skargę **za bezzasadną**.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna pragnie poinformować Pana Józefa Gruszkowskiego, że składane przez niego pisma i o takim charakterze narażają Gminę na straty finansowe związane m.in. ze zwołaniem posiedzeń Rady, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy wypłacić diety.

Ad.2.

I. Podmiot poddany kontroli:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku - Kontrola problemowa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Czaplinek.

II. Kontrolujący:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czaplinku w składzie:

- 1) Grzegorz Gabryś – Przewodniczący Komisji,
- 2) Marcin Kowalski – członek,
- 3) Wioletta Cyłkowska – członek,
- 4) Sebastian Matułowicz – członek,
- 5) Maciej Bernat – członek.

Goście:

- 1) Marian Rutowicz (Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku).

III. Data rozpoczęcia czynności:

Komisja Rewizyjna na podstawie § 89 Statutu Gminy Czaplinek, upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czaplinku oraz zatwierdzonego Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok rozpoczęła problemową kontrolę w dniu 12 września r., a zakończyła 14 listopada r. Komisja odbyła trzy posiedzenia kontrolne (pierwsze posiedzenie – ustalenie sposobu i rodzaju kontroli oraz wypracowanie wniosków i zapytań do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, drugie posiedzenie z udziałem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Mariana Rutowicza, który składał wyjaśnienia i przedstawiał sytuację gospodarki – wodno – ściekowej, trzecie posiedzenie wypracowanie wniosków pokontrolnych).

IV. W trakcie przeprowadzania kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czaplinku stwierdza, co następuje:

Podczas przeprowadzania kontroli Komisja Rewizyjna wystosowała zapytania w formie wniosków do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku.

- ✓ Wniosek o podanie ilości gospodarstw korzystających z szamb oraz ilość umów podpisanych na wywóz ścieków w miejscowości Kluczewo i Siemczyno.
- ✓ Wniosek o podanie ilości prywatnych ujęć wody w gminie Czaplinek.

- ✓ Wniosek o podanie ewidencji wywozu szamb, a ich rzutu w gminie latach 2010-2011. Prośba o podanie: kto prowadzi ewidencję i czy operator szambo - wozu podpisuje jakiegokolwiek dokumenty przy odbiorze?
- ✓ Wniosek o przedstawienie ewidencji płukania kanalizacji w gminie i kto ją prowadzi?
- ✓ Wniosek o przedstawienie ilości gospodarstw w gminie nie podłączonych do kanalizacji, w tym w miejscowościach, które ją posiadają.
- ✓ Wniosek o podanie kalkulacji ceny ścieków wraz z dokładnym rozbiem na poszczególne składniki.

Odpowiedzi na pytania dołączone zostały jako załącznik do protokołu. Na podstawie rozmowy z Dyrektorem ZGK oraz przedłożonej dokumentacji Komisja Rewizyjna wystosowała następujące wnioski:

Wnioski pokontrolne:

- 1) Należy jak najszybciej skanalizować co najmniej jedną z większych miejscowości w Gminie. Komisja złożyła również w tej sprawie wniosek do budżetu gminy na 2013.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w gminie Czaplinek jest 1159 gospodarstw niepodłączonych do kanalizacji w tym 8 w miejscowościach, które ją posiadają. Podłączonych do kanalizacji na terenie gminy jest 78 gospodarstw.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej stwierdził, że w wyniku poboru nieczystości z szamb przydomowych Gmina ponosi dodatkowe koszty. Powodem tego stanu rzeczy jest to, iż do oczyszczalni trafiają ścieki obumarłe, a powinny świeże. Jeżeli do oczyszczalni trafiają stare ścieki wówczas koszty ich oczyszczenia są dużo większe ponieważ pochłania to dużo więcej środka oczyszczającego, który jest kosztowny. Z tego powodu jego zdaniem należy jak najszybciej przystąpić do skanalizowania Gminy.

- 2) Komisja Rewizyjna wnioskuję o zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych. Komisja również w tej sprawie złożyła wniosek do budżetu na 2013 rok. Dyrektor ZGK oświadczył, że obecny samochód będący na stanie jest stary, często się psuje co generuje kolejne koszty.
- 3) Należy zobowiązać Straż Miejską do egzekwowania na właścicielach posesji korzystających z szamb podpisanie umów na wywóz nieczystości płynnych.

Z załączonej dokumentacji wynika, że ZGK w różny sposób rozlicza właścicieli posesji z poboru szamb - **41** gospodarstw rozliczanych jest na zasadzie ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo, **151** gospodarstw rozliczane jest na zasadzie ilości zużytej wody – odczyt wodomierza, a **668** gospodarstw rozliczanych jest na zasadzie od ilości wywiezionych ścieków.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej uważa, że wszystkie gospodarstwa powinny być rozliczane na zasadzie **od ilości wywiezionych ścieków**. Ponadto oświadczył, że bardzo duża część ścieków (około 70 tys litrów) trafia niestety na pola i do lasów ponieważ brak jest kontroli nad wywozem.

Kolejną sprawą jaką należałoby się zająć jest odstojnik przy oczyszczalni, który jest nieszczelny. Podjęte zostały próby uszczelnienia lecz niestety nie przyniosły rezultatu. Z wypowiedzi Dyrektora wynika, iż należałoby go wybudować na nowo.

V. Podpisali:

- 1) Grzegorz Gabryś – Przewodniczący
- 2) Marcin Kowalski – członek
- 3) Wioletta Cylikowska – członek
- 4) Sebastian Matuś – członek
- 5) Maciej Bernat – członek

Data i podpis kontrolowanego Małgorzata Rutomcz